

**Данные об усредненной величине резервируемой максимальной мощности, суммарно по всем потребителям электрической энергии за IV квартал 2022 года**

Сетевая организация	Уровень напряжения	Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, МВт	Объем мощности, использованной за IV квартал 2020 года, МВт	Объем резервируемой мощности, МВт
1	2	3	4	5
АО "ГНЦ НИИАР"	СН-2 (6 кВ)	25,732	8,84	16,89
	ВН (110 кВ)	3,76	2,74	1,02
	Итого	29,492	11,58	17,91

Заместитель главного инженера по энергетике АО "ГНЦ НИИАР



В.В. Трофимов

